Bu bağlamda;

- Kızılay istasyonunda bulunan (25.452.1600 pozuna uygun) 4 adet Çift yönlü Aksiyel Duman Atım Fanı 288.000 m^3/h 910 Pa TS EN 12101'e göre yangına dayanım F250 1 saat,
- Kızılay istasyonunda bulunan (25.452.1600 pozuna uygun) 4 adet Çift yönlü Aksiyel Duman Atım Fanı 360.000 m^3/h 910 Pa TS EN 12101'e göre yangına dayanım F250 1 saat,
- Gar otoparkta bulunan 2 adet 91 m^3/h ve 60 mSS basınç kaybı UL listeli ve FM onaylı Ayrılabilir gövdeli ana yangın pompası,
- Gar çarşı katında bulunan 2 adet 91 m^3/h ve 75 mSS basınç kaybı UL listeli ve FM onaylı Ayrılabilir gövdeli ana yangın pompası,
- Gar bilet katında bulunan 2 adet 91 m^3/h ve 70 mSS basınç kaybı UL listeli ve FM onaylı Ayrılabilir gövdeli ana yangın pompası,
- Gar tünel için 2 adet 114 m^3/h ve 85 mSS basınç kaybı UL listeli ve FM onaylı Ayrılabilir gövdeli ana yangın pompası,
- Gar bilet katında bulunan 2 adet 91 m^3/h ve 70 mSS basınç kaybı UL listeli ve FM onaylı Arkadan emişli ana yangın pompası,
- Gar tünel için 2 adet 114 m^3/h ve 85 mSS basınç kaybı UL listeli ve FM onaylı Arkadan emişli ana yangın pompası,
- Kızılay bilet katında bulunan 2 adet 91 m^3/h ve 60 mSS basınç kaybı UL listeli ve FM onaylı Ayrılabilir gövdeli ana yangın pompası,
- Kızılay tünel için 2 adet 114 m^3/h ve 65 mSS basınç kaybı UL listeli ve FM onaylı Ayrılabilir gövdeli ana yangın pompası,
- Kızılay bilet katında 2 adet 227 m^3/h ve 65 mSS basınç kaybı UL listeli ve FM onaylı Ayrılabilir gövdeli ana yangın pompası